

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ128.RU.C02714

Срок действия с 15.04.2024 по 14.04.2027

№ 1164018

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СибПромТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 630005, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, дом 48, этаж 9, помещение 44. Телефон: +73832804258. Адрес электронной почты: info@sibpromtest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.128 от 14.12.2022 года.

ПРОДУКЦИЯ Преобразователи частоты высоковольтные многоуровневые серии ПЧВМ : (см. приложение - бланк № 1164019) код ОКПД2 27.11.50.120
ТУ 27.11.50-003-14423632-2016 «Преобразователи частоты высоковольтные многоуровневые»
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ код ТН ВЭД 8504409100
ТУ 27.11.50-003-14423632-2016 «Преобразователи частоты высоковольтные многоуровневые», ГОСТ 24607-88, ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.11-75

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Электротекс-ИН"
Юридический адрес: 302040, Орловская область, г.о. город Орел, г. Орел, ул. Лескова, д. 19, помещ. 122.
ИНН: 5753061178

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Электротекс-ИН"
Юридический адрес: 302040, Орловская область, г.о. город Орел, г. Орел, ул. Лескова, д. 19, помещ. 122.
Телефон: 8(4862) 51-03-14. E-mail: info@etx-in.ru
ИНН: 5753061178

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 217-04-24-Д-ВТ от 22.04.2024 года, выданного Испытательной лабораторией "Вольтекс" Общества с ограниченной ответственностью "ПрофНадзор" (Свидетельство о признании компетентности РОСС RU.31485.04ИДЮ0.121)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт


Подпись

Подпись

И.В. Михайлов
инициалы, фамилия

М.Н. Бабенков
инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный Эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № 04ИДЮ128.RU.C02714

№ 1164019

Код ОКПД2 Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.11.50.120 8504409100	Преобразователи частоты высоковольтные многоуровневые серии ПЧВМ	ТУ 27.11.50-003-14423632-2016 «Преобразователи частоты высоковольтные многоуровневые»
	код заказа: ПЧВМ-03[1]-[2][3]-[4]-[5]-[6]-[7]- [8]/[9]-[10]-[11]+[12] [1] - Тип подключаемого электродвигателя: А – асинхронный; С – синхронный [2] - Номинальное входное напряжение: 30 – 3,0 кВ; 60 – 6,0 кВ; 10 – 10,0 кВ [3] - Номинальное выходное напряжение: 30 – 3,0 кВ; 60 – 6,0 кВ; 66 – 6,6 кВ; 10 – 10,0 кВ; 11 – 11,0 кВ [4] - Номинальный ток силовой ячейки [5] - Конфигурация и количество силовых ячеек [6] - Материал обмоток силового трансформатора: ТМ – медь; ТА – алюминий [7] - Тип обслуживания: 1С – одностороннее; 2С – двухстороннее [8] - Подвод силовых кабелей питающей сети: НЛ – нижнее, слева; ВЛ – верхнее, слева [9] - Подвод силовых кабелей двигателя: НЛ – нижнее, слева; ВЛ – верхнее, слева; НП – нижнее, справа; ВП – верхнее, справа [10] - Степень защиты корпуса [11] - Климатическое исполнение [12] - Дополнительные опции	



Руководитель органа

Эксперт


Подпись

И.В. Михайлов
инициалы, фамилия


Подпись

М.Н. Бабенков
инициалы, фамилия